

Spett.le Comune di Bussoleno
Piazza Cavour, 1 – 10053
bussoleno@postemailcertificata.it

c.a. il Sindaco Antonella Zoggia
sindaco@comune.bussoleno.to.it

OGGETTO: AGGIORNAMENTO VALORI PFAS NELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI BUSSOLENO.

Con riferimento alla vostra comunicazione prot. 0011256 del 26/09/2024, si evidenzia che SMAT sta continuando il monitoraggio sul territorio gestito anche con piani di campionamento mirati per la ricerca di PFAS nelle acque potabili al fine di valutare le eventuali misure necessarie da implementare.

Come richiesto, si riportano di seguito i valori del parametro *somma di PFAS* riscontrati dagli ultimi prelievi effettuati nel Comune di Bussoleno, dove il valore 0 nella colonna "Valore rilevato" indica inferiore al Limite di Quantificazione.

Protocollo	Data	Comune	Punto	COO_XM	COO_YM	Valore rilevato (µg/L)
18338	02/10/2024	BUSSOLENO	Font. B.ta Ballai	7,161419	45,115627	0
18339	02/10/2024	BUSSOLENO	Font. Fraz. Roncaglie	7,166037	45,125698	0
18340	02/10/2024	BUSSOLENO	Font. Municipio	7,150239	45,137112	0
18341	02/10/2024	BUSSOLENO	Ingr. Serbatoio Mura (punto Bessetti ASL)	7,157642	45,124130	0
18342	02/10/2024	BUSSOLENO	Serbatoio Peru	7,141268	45,145550	0

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Laboratori e Qualità delle Acque

Dott.ssa Rita Binetti

