

ALLEGATO "A" ELENCO FABBRICATI - COMUNE DI BUSSOLENO (TO)												
Impianto	Edificio	Marca/modello caldaia esistente	Potenzialità al focolare	Volume riscaldato [m³]	°GG *	Giorni / Ore di funzionamento per l'erogazione del servizio	Produzione A.C.S.	Ore di erogazione del servizio	Combustibile	CONSUMI COMBUSTIBILE BIENNIO DI RISCALDAMENTO 2009-2010 (mc)	PRESENZA ESAME PROGETTO APPROVATO INAIL	PRESENZA ESAME PROGETTO APPROVATO VVF
01	Scuola Elementare "Deagostini" Via Massimo D'Azeglio 16	FER - GGN N 70	90,40 kW	2.659	2.672	lunedì mercoledì e venerdì 7,30 - 14,30, martedì e giovedì 7,30 - 18,00	NO	1218	metano	21.198	parere progetto rilasciato in attesa di sopralluogo	parere progetto del 31/08/2009
02	Scuola Materna "Tetti Verdi" Via della Bocciofila 9	UNICAL - TZ AR 206	258,00 kW	4.101	2.672	da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 18,00	SI	1522	metano	49.149	domanda parere progetto del 01/07/2011, in attesa	parere progetto del 07/03/1995
03	Scuola Elementare (ex Scuole Femminili) "Piazza Cavour" Piazza Don Aldo Grisa 1	BIASI - NTN-AR-100	128,60 kW	2.460	2.672	asilo nido al piano terreno dalle 7,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì, mentre la scuola al piano primo si è trasformata in sede di associazioni	NO	1595	metano	17.599	SI	parere progetto del 22/101/2009
04	Palazzo Municipale Piazza Cavour 1	UNICAL - M 160	206,00 kW	2.472	2.672	palazzo municipale il lunedì e il giovedì dalle 8,00 alle 18,30, il martedì e il mercoledì dalle 8,00 alle 17,00, il venerdì dalle 8,00 alle 14,00, scuole ex maschili, per le scuole maschili uguale all'impianto 1	NO	1305	metano	32.720	SI	parere progetto del 20/03/2009
	Scuola Elementare (ex Scuole Maschili) "Piazza Cavour" Piazza Cavour 4			2.654				1218				
05	Scuola Media "Enrico Fermi" Via Don Carlo Prinetto 2	JOANNES - AR 130	330,00 kW	12.420	2.672	lunedì mercoledì e venerdì 7,30 - 14,30, giovedì e martedì 7,30 -18,00	NO	1218	metano	82.033	domanda parere progetto del 01/07/2011, in attesa	NO
		JOANNES - AR 130										
		SAVIO GAIA M424S (alloggio custode)	26,60 kW			uffici segreteria 7,00-14,00 dal lunedì al venerdì	SI	1015	metano			
06	Scuola Elementare Piazza Caduti per la Libertà 9 - fraz. Foresto	FERROLI - PEGASUS F3 221	243,00 kW	1.939	2.672	lunedì mercoledì e venerdì 7,30 - 14,30, martedì e giovedì 7,30 - 18,00	NO	1218	metano	11.039	SI	SI
07	Palestra Comunale Via Don Carlo Prinetto	ICI CALDAIE - RED 250	314,00 kW	7.320	2.672	dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 22.00	SI	2436	metano	36.660	SI	parere progetto approvato
		RIELLO - RESIDENCE 30 is (caldaia x acs estivo)	30,00 kW						metano			
08	Polizia Municipale (uffici) Via Traforo 62	FERROLI - GN 2 05	116,00 kW	2.664	2.672	dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 19,00	NO	2001	metano	19.276	SI	parere progetto centrale termica 116 KW del 05/07/2010
09	Salone Polivalente Via Valter Fontan	FER - (MARKS N 180)	196,00 kW	2.937	2.672	dato in gestione Pro loco, comunque utilizzo saltuario principalmente serale Frequenza 2-3 volte a settimana per una durata media di 6-7 ore	NO	609	metano	24.572	SI	certificato di prevenzione incendi del 28/01/2009
10	"Casa Aschieri" (centro espositivo) Via Valter Fontan	FERROLI - DOMINA F 24	25,80 kW	1.310	2.672	orari saltuari in base alle prenotaizoni della sera, principalmente nelle ore serali e nella fascia lunedì-venerdì	SI	609 da verificare	metano	5.422	NO	no inferiore a 100 persone presenti
11	Sala Consiliare Via Traforo 62	BUDERUS - (LOGANAGAS) 04.30W/63-8	85,10 kW	870	2.672	orari saltuari in base alle prenotaizoni della sala, principalmente nelle ore serali	NO	580 da verificare	metano	2.137	SI	classificato con meno di 100 persone

* Gradi giorno reali medi ultimi tre inverni