

Regione Piemonte

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI BUSSOLENO



LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO ROCCIAMELONE

CUP: B75B18015850001

il progettista delle opere di restauro:

Dott.ssa Chiara GIANI

il progettista delle opere architettoniche:

Arch. Andrea MORINO

il responsabile del servizio

Geom. VOTTERO Luca

allegato

L.PI

oggetto

**LEBBROSARIO DI FORESTO
PROPOSTA DI INTERVENTO**

data:

Ottobre 2024

creazione file:

09/10/2024

aggiornamento:

-



Visione generale




CHIARA RESTAURI SRL Sede legale Vicolo San Pietro 2- Collegno TO
Sede operativa Via Martiri XXX Aprile 21/d - Collegno TO - P.I. 08414080013

tel. 011332264 - cell. 3479666931



Cartolina storica, Inizio XIX secolo



CHIARA RESTAURI SRL Sede legale Vicolo San Pietro 2- Collegno TO
Sede operativa Via Martiri XXX Aprile 21/d - Collegno TO - P.I. 08414080013
tel. 011332264 - cell. 3479666931



CENNI STORICO ARTISTICI

Il Lazzaretto è la testimonianza del 600 di questi luoghi dove trovavano rifugio obbligato gli ammalati della peste. In questo caso sono state sfruttate le caratteristiche geomorfologiche attigue ma isolate rispetto al centro abitato.

Non vi sono testimonianze scritte che possano documentare eventuali dettagli.

STATO DI CONSERVAZIONE

Le murature sono realizzate con pietre locali legate con malta di calce.

E' ipotizzabile che l'edificio più in alto sia stato costruito per primo e poi vi siano stato addossato il secondo, poi il terzo ed infine il quarto.

Supponiamo fossero sagramte o intonacati, dalle foto storiche d'inizio Novecento si notano zone con residui di malta, oggi si leggono piccole porzioni all'interno delle parti incave

L'interno presenta maggiori porzioni d'intonaco di colore grigio con inerti a granulometria media e parzialmente visibili. Si possono vedere le coperture realizzate con armature in tavole lignee (impronte lasciate sulla malta e con le pietre messe di coltello e legate sempre con questa malta grigia con inerti a granulometria di dimensioni medie.



Si osservano dei crolli di alcune porzioni delle coperture e della parte del primo edificio. Si segnala la presenza di vegetazione che nel corso del tempo potrebbe deteriorare le varie parti radicandosi.



CHIARA RESTAURI SRL Sede legale Vicolo San Pietro 2- Collegno TO
Sede operativa Via Martiri XXX Aprile 21/d - Collegno TO - P.I. 08414080013

tel. 011332264 - cell. 3479666931



All'interno vi sono delle parti annerite, deposito di nero fumo, a causa probabilmente di un incendio.

L'interno al momento non protetto, viene utilizzato in modo scorretto con deposito di rifiuti e come toilette.



CHIARA RESTAURI SRL Sede legale Vicolo San Pietro 2- Collegno TO
Sede operativa Via Martiri XXX Aprile 21/d - Collegno TO - P.I. 08414080013

tel. 011332264 - cell. 3479666931



PROPOSTA D'INTERVENTO INTERVENTO

**Rimozione della vegetazione attigua,
divieto di appoggio degli scalatori
Ripristino delle coperture
Stuccatura o cucì scuci delle parti a rischio crollo
Chiusura delle aperture con cancelli in ferro e grate.**

INTERVENTO

L'intervento non ha obiettivo di riqualificazione e nuova destinazione d'uso del edificio.
L'obiettivo è quello di conservare nel tempo il manufatto nella condizione attuale, eliminando i potenziali fattori di degrado.

RESTAURO DEI MANUFATTI LAPIDEI PARTI LAPIDEE

- Realizzazione di documentazione grafica e fotografica che testimonieranno lo stato di conservazione del monumento prima degli interventi e durante tutto l'iter del restauro.
- Pulitura del paramento murario tramite apporto di acqua demineralizzata al fine di rimuovere le polveri depositate in superficie.
- Consolidamento dei difetti di coesione della materia, che potrà essere eseguito per impregnazione e/o infiltrazione di silicato di etile o fosfato d'ammonio, , in base a test preliminari e secondo indicazioni della D. L.
- Stuccature, microstuccature delle lacune, fratture, fessurazioni, abrasioni, degradazioni differenziali e giunti con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL 2) opportunamente caricata con inerti differenziati selezionati in base alla valutazione di saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, da sottoporre alla D.L.
- Stesura di un protettivo (a base di silano o a base di nanosilice) su tutta la superficie, secondo indicazione della D.L.

La restauratrice

CHIARA RESTAURI SRL
Vicolo S. Pietro 2 - 10093 Collegno (To)
Tel. 011 332264 - Cell. 347 9666931
chiararestauri@libero.it
C.F./P. IVA 08414080014



CHIARA RESTAURI SRL Sede legale Vicolo San Pietro 2- Collegno TO
Sede operativa Via Martiri XXX Aprile 21/d - Collegno TO - P.I. 08414080013

tel. 011332264 - cell. 3479666931